


CSI SpA  
20021 Bollate - MI - I  
Viale Lombardia 20  
Tel. +39 02 383301  
Fax +39 02 3503940  
www.csi-spa.com



Registrazione numero

0497/CPD/4489/12

## **CERTIFICATO CE di CONFORMITA'**

In conformità alla Direttiva 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 Dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione o CPD), modificata dalla Direttiva 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 22 Luglio 1993, si certifica che il prodotto da costruzione

### ***Porta pedonale esterna "ALUK 67ID"***

Parametri del prodotto e classi, metodi per la marcatura CE, descrizione del prodotto, campo di diretta applicazione, particolari condizioni applicabili all'uso del prodotto in accordo alla specifica tecnica, sono riportate in Allegato A di questo certificato.

Imnesso sul mercato da

**A.B. SYSTEM SRL**

**Via Stoccolma, 22/24 - 20831 SEREGNO (MI)**

e prodotto nello stabilimento

**A.B. SYSTEM SRL**

**Via Stoccolma, 22/24 - 20831 SEREGNO (MI)**

È sottoposto dal fabbricante al controllo di produzione in fabbrica ed alle ulteriori prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità ad un prescritto programma di prove e che l'organismo notificato ITC ha eseguito le prove iniziali di tipo per la valutazione delle pertinenti caratteristiche del prodotto, l'organismo notificato CSI S.p.A. ha effettuato l'ispezione iniziale in fabbrica e del controllo della produzione in fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della produzione in fabbrica. Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti l'attestazione di conformità e le prestazioni definite nell'Allegato ZA della norma **EN 14351-1:2006+A1:2010** sono stati applicati e che il prodotto sopra indicato ottempera a tutti i requisiti prescritti.

Il presente certificato è stato emesso per la prima volta in data **28/02/2012** ed ha validità sino a che le condizioni definite nella specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative.

Bollate, 28/02/2012  
Rev. 0



**CSI**  
CERTIFICAZIONE E TESTING

Mod. M-2c\_a



CSI SpA  
20021 Bollate - MI - I  
Viale Lombardia 20  
Tel. +39 02 383301  
Fax +39 02 3503940  
www.csi-spa.com

Registrazione numero

0497/CPD/4489/12

## **CERTIFICATO CE di CONFORMITA'- Allegato A**

### **Porta pedonale esterna "ALUK 67ID"**

**Campione ad un'anta:**

<b>Dimensioni campione:</b>	W 1333 x H 2465
<b>4.14 Permeabilità all'aria:</b>	classe 2
<b>4.5 Tenuta all'acqua:</b>	classe 1B
<b>4.2 Resistenza al carico del vento:</b>	classe C1
<b>4.6 Rilascio sostanze pericolose:</b>	conforme
<b>4.10 Capacità di sblocco:</b>	conforme

**I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei Rapporti di Prova n. 0970-CPD-RP0902 del 19/04/2011 emesso da ITC.**

**Campione a due ante:**

<b>Dimensioni campione:</b>	W 1752 x H 2465
<b>4.14 Permeabilità all'aria:</b>	classe 2
<b>4.5 Tenuta all'acqua:</b>	classe 1B
<b>4.2 Resistenza al carico del vento:</b>	classe C1
<b>4.6 Rilascio sostanze pericolose:</b>	conforme
<b>4.10 Capacità di sblocco:</b>	conforme

**I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei Rapporti di Prova n. 0970-CPD-RP0901 del 19/04/2011 emesso da ITC.**

Bollate, 28/02/2012  
Rev. 0