

CSI SpA
Sede Legale
20030 Senago - MI - I
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com



Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/5293

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti per le Costruzioni o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Porta pedonale esterna per vie di fuga, denominata "PORTA IN VIA DI FUGA" *External pedestrian doors on escape routes, named "PORTA IN VIA DI FUGA"*

fabbricato da / produced by

A.B. SYSTEM SRL

Via Stoccolma, 22/24- 20831 SEREGNO (MB) - ITALY

e fabbricato nello stabilimento di produzione / and produced in the manufacturing plant

Via Stoccolma, 22/24- 20831 SEREGNO (MB) - ITALY

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'allegato ZA della norma **EN 14351-1:2006+A1:2010** nell'ambito del sistema 1 sono applicati e che il prodotto soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui all'Allegato A.
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard EN 14351-1:2006+A1:2010 under system 1 are applied and that the product fulfills all the prescribed requirements set out in the Annex A.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **03/03/2015** e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata (di cui sopra), utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

This certificate was first issued on 03/03/2015 and will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified.

Bollate, 03/03/2015

Rev. 0

CSI SpA
Sede Legale
20030 Senago - MI - I
Cascina Traversagna 21

Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/5293

Direzione, Uffici e Laboratori
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

Allegato A

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A

Porta pedonale esterna per vie di fuga, denominata "PORTA IN VIA DI FUGA"
External pedestrian doors on escape routes, named " PORTA IN VIA DI FUGA "

Dimensioni campione/Sample dimensions	W 1735 x H 2275
4.14 Permeabilità all'aria/Air permeability:	classe/class 1
4.5 Tenuta all'acqua/Watertightness:	classe/class 0A
4.2 Resistenza al carico del vento/Resistance to wind load:	classe/class A1
4.10 Capacità di sblocco/Ability to release:	conforme/compliant

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova/ The test results and the product characteristics are included in the following Test Reports:
n. 282876/6126/CPD del/ dated 27/05/2011

Bollate, 03/03/2015
Rev. 0